



Číslo spisu OU-NM-OSZP-2017/004867-3/HT1 v Novom Meste nad Váhom, dňa 28.04.2017

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.5.2017
V Novom Meste nad Váhom: 3.5.17 podpis: [Signature]



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov v súlade s § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení vydáva pre **Obecnú vodohospodársku spoločnosť Šáchor, spol. s r.o., 916 33 Lúka č. 205, IČO: 36 312 860**

p o v o l e n i e podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona

na osobitné užívanie vôd — na odber podzemných vôd z vrtanej studne vodárenského zdroja LŠ-1 vybudovaného v rámci stavby: „Revitalizácia vodárenského zdroja Šáchor“ na pozemku parc.č. 897/2 v k.ú. Lúka za týchto podmienok:

1. Množstvo odoberanej podzemnej vody z vrtanej studne-vodárenského zdroja LŠ-1 čerpaním:
 $Q_{max.} = 15,50 \text{ l.s}^{-1}$ pri min. hladine podzemnej vody 195,14 m n.m.
2. Odoberaná podzemná voda bude slúžiť ako zdroj pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva.
3. **Stavebník je povinný:**
 - merať odoberané množstvo podzemnej vody v zmysle § 21 ods. 2 písm. b) vodného zákona
 - pravidelne monitorovať kvalitu podzemnej vody v zmysle § 21 ods. 2 písm. c) vodného zákona
 - oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona.
4. **Časová platnosť povolenia:**
Uvedené množstvá odoberanej podzemnej vody zostávajú v platnosti **desať rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e.

Žiadateľ, Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o., 916 33 Lúka č. 205, IČO: 36 312 860 podala dňa 12.04.2017 na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia podľa § 21 ods.1 písm. b) vodného zákona na osobitné užívanie vôd – na odber podzemných vôd z vrtanej studne vodárenského zdroja LŠ-1 vybudovaného v rámci stavby: „Revitalizácia vodárenského zdroja Šáchor“ na pozemku parc.č. 897/2 v k.ú. Lúka.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Od ústneho konania bolo upustené. Do stanoveného termínu neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky k predmetu konania.

Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia doložil Rozhodnutie MŽP SR Bratislava o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody zo dňa 23.03.2017, podrobný hydrogeologický prieskum: „Lúka – revitalizácia vodárenského zdroja Šáchor“ vypracovaný zhotoviteľom ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 11 Banská Bystrica, zodpovedným riešiteľom RNDr. Jánom Dzúrikom dňa 30.09.2009, Doplnok k záverečnej správe: „Lúka – revitalizácia vodárenského zdroja Šáchor – doplnok k ZS z roku 2009“ vypracovaný zhotoviteľom GEOSPEKTRUM, s.r.o., Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava, zodpovedným riešiteľom RNDr. Jánom Dzúrikom dňa 15.01.2017 a Protokoly o skúške pitnej vody č. 130882/2016 zo dňa 07.11.2016 a č. 130067/2016 zo dňa 10.11.2016.

Na základe žiadosti a doložených dokladov Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.


Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


Doručí sa

1. Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o., 916 33 Lúka č. 205

Dotknuté orgány

1. Obec Lúka
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, Trenčín




Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru